



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 027726-TSE-10/07
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 14.10.2015
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 14.10.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KÖYÜN KENDİSİ TEYLAN KÜME EVLER NO:20 /2 KURTALAN
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER SİİRT/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİLİS
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE ŞUBESİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ DÜMBÜLLÜ KÖYÜ SUMAKLI DERE MEVKİİ BİLA NO: 79003
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE POLATELİ/ KİLİS KİLİS / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 027726-TSE-10/06
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI "LM Limak Bims - şekil"
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 771-3:2011+A1 / 27.08.2015
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



1-) Ticari Modeli ve ticari kodu: L 10
Genişlik: 100 mm, Uzunluk: 390 mm, Yükseklik: 185 mm, Lamba- Zıvanalı (Geçmeli), Taşıyıcı Olmayan, Hafif Agregalı, Kategori I, Beton Kagir Birim, Boyut Tolerans Sınıfı:D1, Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşlukların Toplam Hacminin, Kagir Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %70- Alt Sınır: %2, Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşluklardan En Büyüğünün Hacminin Kâgir Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %50- Alt Sınır: %0.3, İç Cidarların Kalınlıkları Üst Sınır: 55 mm - Alt Sınır: 5 mm, Dış Cidarların Kalınlıkları Enine Üst Sınır: 60 mm - Alt Sınır 5 mm Boyuna Üst Sınır: 60 mm - Alt Sınır: 5 mm, Dış Ve İç Cidarların Yanaktan Yanağa Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: % 98 Alt Sınır: % 20 Dış Ve İç Cidarların Alından Alına Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: % 70 Alt Sınır: % 3, Bir Döşeme Yüzündeki Boşluk Alanlarının Birimin Yüzey Alanına (Uzunluk X Genişlik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: % 75 - Alt Sınır: % 2, Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: 935 Kg/m³, Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: 1151 Kg/M³, Karakteristik Basınç Dayanımı: Min. 0.80 N/ mm², Eşdeğer Isıl İletkenlik (Λ10,Kuru,Birim): Max . 0.370 W/Mk (P4), Yangın Sınıfı: A1, Su Buharı Geçirgenliği: Su Buharı Difüzyon Direnç Faktörü μ Max: 18 (K.D:29.08.2023)

e-imzalı/e-signed

23.09.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SERDAR YILDIZ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx)* Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(027726-TSE-10/07nolu belge devamı) : **LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1 / 27.08.2015

2-) Ticari Modeli ve ticari kodu: L 15

Genişlik: 151 mm, Uzunluk: 391 mm, Yükseklik: 186 mm, Lamba- Zıvanalı (Geçmeli), Taşıyıcı Olmayan, Hafif Agregalı, Kategori I, Beton Kagit Birim, Boyut Tolerans Sınıfı:D1, Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşlukların Toplam Hacminin, Kagit Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %80- Alt Sınır: %5, Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşluklardan En Büyüğünün Hacminin Kagit Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %50- Alt Sınır: %0.3, İç Cidarların Kalınlıkları Üst Sınır: 55 mm - Alt Sınır: 5 mm, Dış Cidarların Kalınlıkları Enine Üst Sınır: 60 mm - Alt Sınır 5 mm Boyuna Üst Sınır: 60 mm - Alt Sınır: 5 mm, Dış Ve İç Cidarların Yanaktan Yanağa Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: % 98 Alt Sınır: % 20 Dış Ve İç Cidarların Alından Alına Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: % 70 Alt Sınır: % 3, Bir Döşeme Yüzündeki Boşluk Alanlarının Birimin Yüzey Alanına (Uzunluk X Genişlik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: % 75 - Alt Sınır: % 2, Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: 591 kg/m³, Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: 950 Kg/m³, Karakteristik Basınç Dayanımı: Min. 1.23 N/ mm², Eşdeğer Isıl İletkenlik (Λ10,Kuru,Birim): Max . 0,300 W/mK (P4), Yangın Sınıfı: A1, Su Buharı Geçirgenliği: Su Buharı Difüzyon Direnç Faktörü μ Max: 18

3-) Ticari Modeli ve ticari kodu: L 20-9 GÖZLÜ

Genişlik: 191 mm, Uzunluk: 388 mm, Yükseklik: 185 mm, Lamba- Zıvanalı (Geçmeli), Taşıyıcı Olmayan, Hafif Agregalı, Kategori I, Beton Kagit Birim, Boyut Tolerans Sınıfı:D1, Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşlukların Toplam Hacminin, Kagit Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %70- Alt Sınır: %2, Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşluklardan En Büyüğünün Hacminin Kagit Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %50- Alt Sınır: %0.3, İç Cidarların Kalınlıkları Üst Sınır: 55 mm - Alt Sınır: 5 mm, Dış Cidarların Kalınlıkları Enine Üst Sınır: 60 mm - Alt Sınır 5 mm Boyuna Üst Sınır: 60 mm - Alt Sınır: 5 mm, Dış Ve İç Cidarların Yanaktan Yanağa Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: % 98 Alt Sınır: % 20 Dış Ve İç Cidarların Alından Alına Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: % 70 Alt Sınır: % 3, Bir Döşeme Yüzündeki Boşluk Alanlarının Birimin Yüzey Alanına (Uzunluk X Genişlik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: % 80 - Alt Sınır: % 2, Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: 652 Kg/m³, Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: 980 Kg/m³, Karakteristik Basınç Dayanımı: Min. 1.1 N/ mm², Eşdeğer Isıl İletkenlik (Λ10, Kuru, Birim): Max . 0,270 W/Mk (P4), Yangın Sınıfı: A1, Su Buharı Geçirgenliği: Su Buharı Difüzyon Direnç Faktörü μ Max: 18, Yangına Tepki Sınıfı: A1 (K.D:30.09.2021)

4-)Ticari Modeli ve ticari kodu: İZOBİMS- 21 GÖZLÜ

Genişlik: 191 Mm, Uzunluk: 391 Mm, Yükseklik: 188 Mm, Lamba- Zıvanalı (Geçmeli), Taşıyıcı Olmayan, Hafif Agregalı, Kategori I, Beton Kagit Birim, Boyut Tolerans Sınıfı:D1, Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşlukların Toplam Hacminin, Kagit Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %70- Alt Sınır: %2, Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşluklardan En Büyüğünün Hacminin Kagit Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %40- Alt Sınır: %0.1, İç Cidarların Kalınlıkları Üst Sınır: 55 mm - Alt Sınır: 5 mm, Dış Cidarların Kalınlıkları Enine Üst Sınır: 60 mm - Alt Sınır 5 mm Boyuna Üst Sınır: 60 mm - Alt Sınır: 5 mm, Dış Ve İç Cidarların Yanaktan Yanağa Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: % 98 Alt Sınır: % 20 Dış Ve İç Cidarların Alından Alına Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: % 70 Alt Sınır: % 3, Bir Döşeme Yüzündeki Boşluk Alanlarının Birimin Yüzey Alanına (Uzunluk X Genişlik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: % 80 - Alt Sınır: % 2, Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: 662 Kg/m³, Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: 821 Kg/m³, Karakteristik Basınç Dayanımı: Min. 1 N/mm², Eşdeğer Isıl İletkenlik (Λ10, Kuru,Birim): Max . 0,200 W/Mk (P4), Yangın Sınıfı: A1, Su Buharı Geçirgenliği: Su

e-imzalı/e-signed

23.09.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SERDAR YILDIZ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx)* Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(027726-TSE-10/07nolu belge devamı) : LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3:2011+A1 / 27.08.2015

Buharı Difüzyon Direnç Faktörü μ Max: 18

5) Ticari Modeli ve ticari kodu: L 10 - 3 GÖZLÜ BİMS

Genişlik: 97 mm, Uzunluk: 389 mm, Yükseklik: 185 mm, Lamba- Zıvanalı (Geçmeli), Taşıyıcı Olmayan, Hafif Agregalı, Kategori II; Beton Kagir Birimi; Boyut Tolerans Sınıfı:D1; Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşlukların Toplam Hacminin Kagir Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %85 - Alt Sınır: % 15; Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşluklardan En Büyüğünün Hacminin Kâgir Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %40 - Alt Sınır: %1; İç Cidarların Kalınlıkları Üst Sınır: 60 mm - Alt Sınır: 5 mm; Dış Cidarların Kalınlıkları Enine Üst Sınır: 60 mm- Alt Sınır 5 mm - Boyuna Üst Sınır: 60 mm- Alt Sınır: 5 mm; Dış ve İç Cidarların Yanaktan Yanağa Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: % 80 - Alt Sınır: % 10; Dış ve İç Cidarların Alından Alına Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: % 70 Alt Sınır: % 3; Bir Döşeme Yüzündeki Boşluk Alanlarının Birimin Yüzey Alanına (Uzunluk X Genişlik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: % 85 - Alt Sınır: % 2; Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: 705 kg/m³ (Tolerans:± %10); Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: 1082 kg/m³ (Tolerans:± %10); Karakteristik Basınç Dayanımı: Min. 0,6 N/mm²; Eşdeğer Isıl İletkenlik (λ_{10} ,kuru,birim) (P4): Max. 0,35W/mK (P4); Su Buharı Geçirgenliği: Su Buharı Difüzyon Direnç Faktörü μ Max: 5/15; Yangın Sınıfı: A1. (K.G:28.02.2023)

6) Ticari Modeli ve ticari kodu: L 19 – 6 GÖZLÜ BİMS

Genişlik: 188 mm, Uzunluk: 389 mm, Yükseklik: 185 mm, Lamba- Zıvanalı (Geçmeli), Taşıyıcı Olmayan, Hafif Agregalı, Kategori II; Beton Kagir Birimi; Boyut Tolerans Sınıfı:D1; Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşlukların Toplam Hacminin Kagir Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %85 - Alt Sınır: % 15; Tasarlanarak Oluşturulmuş Bütün Boşluklardan En Büyüğünün Hacminin Kâgir Birimin Brüt Hacmine (Uzunluk X Genişlik X Yükseklik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: %40 - Alt Sınır: %1; İç Cidarların Kalınlıkları Üst Sınır: 60 mm - Alt Sınır: 5 mm; Dış Cidarların Kalınlıkları Enine Üst Sınır: 60 mm- Alt Sınır 5 mm - Boyuna Üst Sınır: 60 mm- Alt Sınır: 5 mm; Dış ve İç Cidarların Yanaktan Yanağa Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: % 80 - Alt Sınır: % 10; Dış ve İç Cidarların Alından Alına Birleşik Kalınlığı Üst Sınır: % 70 Alt Sınır: % 3; Bir Döşeme Yüzündeki Boşluk Alanlarının Birimin Yüzey Alanına (Uzunluk X Genişlik) Yüzdece Oranı Üst Sınır: % 85 - Alt Sınır: %10; Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi: 600 kg/m³ (Tolerans:± %10); Net Kuru Birim Hacim Kütlesi: 1096 kg/m³ (Tolerans:± %10); Karakteristik Basınç Dayanımı: Min. 0,7 N/mm²; Eşdeğer Isıl İletkenlik (λ_{10} ,kuru,birim) (P4): Max. 0,40 W/mK (P4); Su Buharı Geçirgenliği: Su Buharı Difüzyon Direnç Faktörü μ Max: 5/15; Yangın Sınıfı: A1. (K.G:28.02.2023)

e-imzalı/e-signed

23.09.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SERDAR YILDIZ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx)* Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

